

ZP.271.07.07.2021

„Dostawa i uruchomienie 4szt. zewnętrznych, stacjonarnych agregatów prądotwórczych do zasilania awaryjnego przepompowni ścieków sanitarnych”

Sposób rozruchu pomp (tj. rozruch bezpośredni, przełącznik gwiazda – trójkąt, falownik/soft start

- Dla przepompowni przy ul. Piekarnicza/Borowa – 2 x 5,5 KW/rozruch soft start
- Dla przepompowni przy ul. Tuszyńskiej, Chopina, Sienkiewicza – rozruch gwiazda trójkąt

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Wilk