

Wyjaśnienia treści specyfikacji:

- **Prosimy o jasne określenie w jaki sposób ma odbywać się rozruch pomp, w związku z naszym długoletnim doświadczeniem mamy duże wątpliwości co do prądów rozruchowych, bez tych informacji żaden z Wykonawców jest nie w stanie w sposób prawidłowy dobrać mocy agregatu prądotwórczego**

Pompy uruchamiane są w systemie kaskadowym. Jednoczesne uruchomienie obu pomp nigdy nie występuje

- **Prosimy o udostępnienie zdjęć tabliczek znamionowych pomp w celu poprawnych doborów oraz uniknięcia niejasności.**

Podane w specyfikacji moce pomp są wartościami znamionowymi spisanymi z tabliczek. Wartości prądu rozruchu i pracy ciągłej zostały pomierzone w naturze dla każdej przepompowni oddzielnie.

- **W związku z niejasnościami oraz brakiem informacji w celu poprawnego doboru urządzeń przez Wykonawców, prosimy o zmianę terminu składania ofert do dnia 30.07.2021r**

Zamawiający nie widzi podstaw do przesunięcia terminu składania ofert

DYREKTOR  
  
mgr inż. Piotr Wilk