

GMINA ANDRESPOL NIP 728-255-36-75

ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W ANDRESPOLU Z/S W WIŚNIOWEJ GÓRZE

ul. Piekarnicza 6/10 Wiśniowa Góra, 95-020 Andrespol

mail: zgk@andrespol.pl

tel. 42 213 24 57, 42 213 24 06

fax. 42 213 22 77

Wiśniowa Góra, dnia 18.10.2021 r.

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania „ Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Kraszewie, ul. Ekologiczna 5 gm. Andrespol na 2021/2022 ZP. 271.14.10.2021”

Zamawiający, Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu, działając zgodnie z art.135 ust. 1,2 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz 1129 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie ul. Ekologiczna 5 gm. Andrespol na 2021/2022

PYTANIE

Czy istnieje możliwość odbioru osadu kontenerami typu wanna o ładowności 28t, wys ok 3m, szczelnie zabezpieczonymi.

ODPOWIEDŹ

Z uwagi na konstrukcję podajnika nie ma możliwości odbioru sprasowanego osadu kontenerem o wysokości przekraczającej 230cm.


DYREKTOR
mgr inż. Piotr Wilk